



HÄMEENLINNAN LYSEON LUKION SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika: 6.3.2018 klo 9.30 – 11.00

Paikka: Lyseon lukio, luokka 3 (1. krs.)

Kutsutut: ~~Jouni Haajanen, kuntayhtymän johtaja, KKTavastia~~
Mika Metsäälho, rakennustekninen asiantuntija, Linnan Tilapalvelut
Riitta Helminen, työterveyslääkäri, Mehiläinen
Juha Lahti, työsuojeluvaltuutettu, KKTavastia
Pieta Tukkimäki-Hildén, rehtori, HML:n lyseon lukio
Tiina Tonteri, opiskeluterveydenhoitaja, HML:n kaupunki
~~Paula Jouppi, opiskeluterveydenhoitaja, HML:n kaupunki~~
Anssi Sipola, vahtimestari, HML:n lyseon lukio
~~Tiina Kivinen, apulaisrehtori, HML:n lyseon lukio~~
Minna Orimus, opettajien edustaja, HML:n lyseon lukio
Tiina Hokkanen, opintosihteeri, HML:n lyseon lukio
Sami Heikkilä, asiantuntija FCG
Satu Karila, asiantuntija FCG
~~Sari Tuomivaara, palveluesimies, HML:n kaupunki~~

1. Edellisen kokouksen muistio

Todettiin, että infotilaisuus henkilökunnalle järjestettiin sovitusti.

2. Koululla tehdyt toimenpiteet

Talvilomalla Korkeateknikka Tampereelta siivosi tiloissa viikon ajan pesemällä seinät, ikkunoiden välit ja verholistojen yläosat. Sen lisäksi linolevyt pinnoitettiin superlateksilla Tekmen toimesta.

3. Rakenneavausten tilanne ja niistä johtuvat toimenpiteet

Rakenneavauksia on tehty päärakenteisiin. Haitta-aineet on testattu akkreditoidussa laboratoriossa, asbestia ei ole löytynyt.

Mikrobitutkimuksia tehty luokissa 5 ja 6 sekä liikuntasalissa. Liikuntasalin kokonaissieni-itiöpitoisuudet olivat normaalit, mutta aktinomyketeettipitoisuutta voidaan pitää poikkeavana. Luokassa 5 todettu hieman yksittäistä kosteusvaurio-indikaattorimikrobia. Luokan 6 mikrobitulokset olivat tavanomaiset.

Liikuntasali herätti keskustelua työryhmässä sen suuren käytön vuoksi. Salia käyttävät Lyseon lukiolaiset, Lyseon koulun oppilaat sekä siellä on iltakäyttöä eri urheiluseuroilla. Päätettiin että liikuntasali otetaan pois käytöstä maaliskuun loppuun mennessä.

Eteläpuolen siivessä olevasta ryömintätilasta on löytynyt rakennusjätettä, tilassa havaittiin voimakasta hajua ja se on suureksi tilaksi huonokuntoinen. Luokka 1 (musiikkiluokka), ryömintätilan yläpuolella on jo aiheuttanut oireilua.





Päätettiin siirtää musiikinluokka toiseen paikkaan.

Päätettiin myös tehdä ilmatutkimukset eteläsiiven luokissa 12, 16 sekä alemmassa opinto-ohjaajan huoneessa ja sen edessä olevassa aulassa.

4. **Olosuhde- ja pölykoostumusmittausten tilanne ja niistä johtuvat toimenpiteet**
Olosuhdeseurantamittaukset ovat vielä kesken. Seurattavat asiat: paine-ero ulko-
vaipan yli, sisäilman CO₂-pitoisuus, sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus. Ei
kuitulöydöksiä pölylaskeumista (tehty 9:ssä tilassa).

5. **Tiedottaminen**

Muistio kotisivuille sekä henkilökunnan tiedottaminen pedakahvilla ke 7.3. Mika
Metsäälho tiedottaa Hämeenlinnan liikuntahalleja ja Pieta Tukkimäki-Hildén lyseon
koulun rehtoria liikuntasalin käyttökiellosta.

6. **Muut asiat**

Keskusteltiin siivouksen tason ylläpitämisestä nyt kun suursiivo on tehty.
Todettiin, että siivousta on lisättävä nykyisestä.

Seuraavaan kokoukseen kutsutaan terveystarkastaja Heidi Saarinen

7. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous 10.4. klo 12.30 myöhemmin ilmoitettavassa tilassa.

